飯豊町水道水質検査結果

令和8年11月

	項目	単位	基準値	上水道区域		簡易水道	
				小白川水源	中水源+萩生水源	中津川	小屋
	採水場所	ー		西部公民館	中部公民館	中津川公民館	小屋公民館
	採水日時	ー		2026/11/10 9:50	2026/11/10 9:20	2026/11/10 10:35	2026/11/10 9:55
	天候	ー		曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃		6.0	6.0	8.0	7.0
	水温	℃		12.6	13.3	11.0	10.0
	残留塩素	mg/l		0.50	0.30	0.10	0.15
1	一般細菌	/1ml	100以下	0	9	0	0
2	大腸菌	/100ml	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	−	−	−	−
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l	0.01以下	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	−	−	−	−
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	−	−	−	−
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	−	−	−	−
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	−	−	−	−
20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	−	−	−	−
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	−	−	−	−
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	−	−	−	−
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	−	−	−	−
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	−	−	−	−
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	−	−	−	−
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.2以下	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	−	−	−	−
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	15	6	4	4
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l	300以下	−	−	−	−
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	−	−	−	−
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	−	−	−	−
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	−	−	−	−
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	−	−	−	−
46	有機物(TOC)	mg/l	3以下	0.4	0.2未満	0.2	0.2未満
47	pH値	ー	5.8～8.6	7.1	6.4	6.6	7.6
48	味	ー	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	ー	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.7
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6
	判　　定			水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合	水質基準適合